

16424/04-08-2015

e-on

Se prelungește validitatea
fișei la data 02.10.2016

Veronica Mezo
Specialist accesorii



E.ON Gaz Distribuție SA
Centru Rețea:
Iasi
Birou Avize Programare
Monitorizare Recepții Lucrări
Cazarmilor 3
700551 Iasi
www.eon-gaz-distributie.ro

T 0332 40 34 19
F 0232 31 66 64

**ACORD DE ACCES
LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE**

conform HGR 1043/2004 art. 7 lit. A-realizarea unei noi
instalații de racordare
nr. 208782500 din data 02.10.2014

Către UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IASI (cod partener: 1000381230) cu
domiciliul/sediul în

Loc.Iasi(IS), Str.prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr.67, JUD.Iasi

- Urmare a cererii nr. 208296679 din data de 02.10.2014 vă comunicăm acordul nostru privind
accesul la sistemul de distribuție din localitatea Iasi(IS), judetul Iasi.
- Acordul de acces la sistemul de distribuție constă în rezervarea de capacitate pentru
alimentarea cu gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:

1	x	PILA DE COMBUSTIE	3,0000 m3/h	3,0000 m3/h
1	x	STAND INCERCARE SISTEME	2,5000 m3/h	2,5000 m3/h
1	x	STAND TESTARE TURBOMOTOARE GAZ	100,0000 m3/h	100,0000 m3/h
1	x	STAND TESTARE CAZANE	80,0000 m3/h	80,0000 m3/h
1	x	CAZAN ABUR	23,0000 m3/h	23,0000 m3/h
1	x	STAND TESTARE TURBINE	1,0000 m3/h	1,0000 m3/h
TOTAL			209,5000 m3/h	

3. Soluția de alimentare cu gaze naturale a obiectivului (cod loc consum: 5003304628) din

Loc.Iasi(IS), Str.prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr.33, imobil Tex3, JUD.Iasi impune următoarele:

a) realizarea unui branșament din PE în lungime de 6,50 m, diametrul 63,00 mm, conectat la
conducta de distribuție de presiune REDUSA,PE, de diametru 90,00 mm, care se va realiza conform
Avizului tehnic nr. 208702173 din 14.08.2014.

b) realizarea unei stații de reglare măsurare cu următoarele caracteristici:

- presiune minima/maxima aval si amonte de regulator: 0,5/0,5-0,8/2 [bar] după caz;
- debitul maxim : 250,0000 m3/h în condiții standard (t=15 C si p= 1,01325 bar);
- schița privind soluția de alimentare este anexată la prezentul acord de acces.

4. Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu
posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă 12 luni.

5. Titularul acordului de acces are obligația de a depune cererea de racordare la sistemul de
distribuție a gazelor naturale în vederea încheierii contractului de racordare la sistemul de
distribuție, contract întocmit conform contractului-cadru din Regulamentul privind accesul la
sistemele de distribuție a gazelor naturale.

6. Termenul limită de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea
termenului de valabilitate a acordului de acces.

7. Proiectarea și executarea instalației de utilizare se face numai de către agenți economici
autorizați de ANRE, conform prevederilor legislației în vigoare, și nu face obiectul prezentului
Acord.

8. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licențiat, acordul de acces emis de acesta rămâne
valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr. 4.

Președintele Consiliului de
Administrație:
Frank Hajdinjak

Directori Generali:
Torsten Röglin
Carmen Teona Oltean (Adj.)
Livioara Șujdea (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD TÂRGU MUREȘ
IBAN:
RO44BRDE270SV31337302700

CONSTANTIN ROTĂRU
MANAGER ZONAL C.R.

Întocmit
RODICA PADURARU