

### CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini și termene de livrare care despășesc pe cele solicitate, conduce la respingerea ofertei ca neconformă.

#### **Descrierea serviciului**

Se va achiziționa un serviciu de întreținere și reparații pentru 31 de aparate de aer condiționat instalate în oficiile IT și în birourile administrative din căminele ce aparțin Campusului studențesc “Tudor Vladimirescu”.

Asupra fiecărui echipamentului se va acționa pe mai multe fronturi, efectuându-se atât curățarea și igienizarea echipamentului, cât și verificarea și, dacă este cazul, repunerea acestuia în parametrii de funcționare corespunzători.

Serviciul se va presta în următoarele locații:

Camin	Bucati	BTU/h
T1	1	12000
T2	1	12000
T3	1	12000
T4	1	9000
T4	1	9000
T5	1	12000
T7	1	12000
T7	1	12000
T8	1	12000
T9	1	12000
T10	1	12000
T11	1	12000
T12	1	12000
T13	1	12000
T14	1	12000
T15	1	12000
T16	1	9000
T17	4	12000
T18	1	12000
T19	1	12000
T20	1	9000
T21	1	12000
birou administrativ	1	24000
birou administrativ	1	12000
birou administrativ	1	9000
birou administrativ	1	12000
birou administrativ	1	12000
birou administrativ	1	12000

Operațiunile care se efectuează asupra aparatelor de aer condiționat, în cadrul serviciului de verificare/constatare și igienizare, sunt:

**La unitatile interioare:**

- Curatare/spalare filtru.
- Curatare/spalare radiator (vaporizator) cu solutie degresanta, detartranta si solutie antibacteriana.
- Verificarea traseului de condens.
- Verificare setari aparat.

**La unitatile exterioare:**

- Verificarea presiunii de functionare.
- Verificarea racordurilor electrice si frigorifice.
- Verificarea condensatorului.
- Verificarea starii de curatenie a palelor ventilatorului.
- Efectuare probe si verificare în functionare.
- Completare freon, fără alte costuri suplimentare.
- Daca este necesar, refacerea imbinarilor traseului de racire la aparate de aer conditionat pentru eliminarea pierderilor de agent frigorific.

**Obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii**

Ofertantul trebuie să completeze o Declarație pe proprie răspundere privind faptul că, la elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, conform prevederilor art.51, alin.2, din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Informații detaliate privind reglementările în vigoare referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii se pot obține de la Inspectia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și de pe site-ul <https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie>.

**Termenul de prestare**

Durata contractului este de 30 zile, din care termenul de prestare este de 7 zile lucratoare, de la data semnării contractului/comenzii.

**Garanție, condiții de recepție și plată**

Garanția serviciilor pestate este de 12 luni.

Plata serviciului se va face după recepția calitativă și cantitativă.

Decontarea se va face pe baza devizului de reparație și întreținere, a procesului verbal de recepție, a facturii fiscale, în original, și a certificatului de garanție.

Comisia de întocmire a documentației de atribuire:

Președinte, ing. Bogdan Budeanu

Membru, ing. Marius Imbreanu

Membru, ing. Monica Gabriela Vlasov