

ERATĂ NR. 2

La Invitația de participare nr. 18757 din 25.09.2020 „Piese de schimb pentru centrala de alarmă antiincendiu de la Căminul T17 - DSS”.

Valoarea estimativă a contractului:

În loc de 585 lei (fără T.V.A.) se va citi 1185 lei (fără T.V.A.)

La caietul de sarcini se va face următoarea modificare

Se vor achiziționa piese de schimb după cum urmează:

Nr. Crt.	Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucrare	U.M.	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garantie (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Lot unic	31625000-3	Acumulator 12V/18A (piese de schimb sisteme antiincendiu, cu instalarea și verificarea incluse)	Buc.	2	Acumulator 12V/18A	Minim 24 luni
2		31625000-3	Detector de temperatura (piese de schimb sisteme antiincendiu, cu instalarea și verificarea incluse)	Buc.	3	Detector adresabil cu prag fix de temperatura, conceput pentru a oferi avertizare timpurie de un posibil incendiu. Tensiune alimentare: 15V - 30V DC Sensibilitate: A1R, A2R și BR Raza protejată: cerc cu diametrul de 10 m Înălțimea de instalare: până la 11 m Grad de protecție carcasa: IP 43 Temp. de operare: -10 la +55 grade C Umiditatea relativă: 95%, la 40 grade C Diametru baza: 100 mm	Minim 24 luni

Prelungire dată de depunere a ofertelor

Se prelungește data de depunere a ofertelor, care se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 01.10.2020.