

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Serviciul Achizitii Publice invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Instalație climatizare cameră servere Data Center.”

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Serviciul Achiziții Publice
Adresa: Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67, Imobil T
Responsabil achiziție: ing. Șerban VLONGA
Telefon: 0232702360
Email: vlonga@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor posta pe publica pe site-ul www.e-licitatie.ro și vor avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din invitația de participare publicată pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, întregul lot fiind publicat în SEAP ca un singur reper cu denumirea „Instalație climatizare cameră servere Data Center.” - invitația nr.35282....”, având prețul unitar egal cu valoarea exclusiv TVA a întregului lot până pe data de 04.11.2021 ora 15.00.

Ofertele vor fi trimise și pe adresa de email: vlonga@tuiasi.ro, până pe data de 04.11.2021 ora 15.00.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate serviciile dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc condițiile solicitate prin caietul de sarcini.
- ✓ **Propunerea tehnico-financiară**
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

03.11.2021

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:

Lot 1: Instalație climatizare cameră servere Data Center.

2.3 Descrierea contractului

Instalație climatizare cameră servere Data Center, cod CPV 42512000-8

Nr. Crt.	Nr. Lot	Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucrare	Specificații tehnice
0	1	2	3	5
1	Lot 1	42512000-8	Instalație climatizare cameră servere Data Center.	Livrare și instalare instalație de climatizare capabilă să asigure menținerea unei temperaturi ambientale constante în camera serverelor. Instalația trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - va fi compusă din 2 unități redundante, capabile să funcționeze în regim constant și să contracareze căldura emanată de către echipamente IT și servere. - Pornire automată, cu ultimele setări, în cazul unei întreruperi a energiei electrice. - Funcție de deumidificare. Unități interne: - Schimbător de căldură tip baterie cu aripioare transversale (aripioare cu deschideri în carioaj și tuburi Hi-XSS) - Ventilator Sirocco sau echivalent - Debit de aer maxim răcire sau încălzire minim 28 m³/min - Capacitate răcire minim 9.5 KW și minim 32000 BTU/oră, per unitate - Capacitate încălzire minim 10.8 KW per unitate - Clasă de eficiență energetică răcire minim A+ - Clasă de eficiență energetică încălzire minim A - Nivel de putere sonoră răcire maxim 62 dBA - Agent frigorific R-32, R-410A - Filtru de aer tip plasă rășină - Dimensiuni: - o Înălțime maxim 235 mm - o Lățime maxim 1590 mm - o Adâncime maxim 690 mm Unități externe: - Material: placă de oțel galvanizat vopsit - Schimbător de căldură: tip Aripioară WF - Debit de aer maxim răcire: minim 68 m³/min - Debit de aer maxim încălzire: minim 75 m³/min - Compresor oscilant etanșat ermetic - Gama de operare răcire mediu ambiant de la minim -20°C până la minim 52°C - Gama de operare încălzire mediu ambiant de la minim -20°C până la minim 18°C - Nivel de putere sonoră răcire maxim 64 dBA - Metodă de dejivrare: Ciclu inversat - Control dejivrare: Senzor pentru temperatura exterioară la schimbătorul de căldură - Dispozitive de siguranță: Comutator de presiune înaltă, Comutator de presiune redusă, Protector de suprasarcină acționat de ventilator, Protecție termică motor compresor Toate traseele de răcire din camera serverelor vor fi izolate pentru a preveni formarea condensului, reprezentând aproximativ 190 ml de țevi în pardoseala flotantă. Toate costurile cu materialele necesare, manopera și punerea în funcțiune vor fi suportate de către ofertant.

2.4 Valoarea estimativă a contractului:

Lot 1 58.000,00 lei (fără T.V.A.)

2.5 Termen de livrare/prestare

15 zile de la semnarea contractului de ambele parti.

2.6 Sursa/Surse de finanțare:

Venituri proprii finanțare de bază, sold ani anteriori

2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Nodul de comunicații Data Center, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 41.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut

5. Garanția de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
Nu este cazul.

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie (pentru persoanele juridice)/Bancă comercială (pentru persoanele fizice) indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la emiterea facturii.

Prețul contractului nu se actualizează.


7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Direcția Generală Administrativă,

Director,

Dr. ing. Sorin – Avram Iacoban



Întocmit
Ing. Șerban VLONGA