









## LEGENDA

TECOS	Centrala IDSAI	TECOS
	Sirena de exterior autoalimentata	
	Detector optic de fum adresabil	
	Sirena de interior adresabila cu izolat	
	Buton de incendiu adresabil	
	Comanda automata din ECS fereastra pentru desfundarea casa de scara	
	Comanda manuala fereastra pentru desfundarea casa de scara	

NOTE:

- Execuția și exploatarea lucrărilor se vor face în conformitate cu prevederile normativelor 17-2011, P118/3-2015, EN54, EN 12011 precum și a celorlalte normative aflate în vigoare.
- Se vor respecta și prescripțiile furnizorilor de echipamente.
- La montarea defumatoarelor se va păstra un spațiu liber de cel puțin 50 cm în jurul firelor de detecție.
- Butonatele de alarmare manuală la incendiu se vor monta la 1,2m fața de pardoseală.
- Butonatele de urgență și cele de ventilare zilnică se vor monta la 1,2m fața de pardoseală.
- Traseele instalației de curenti slabi se vor poza la o distanță de minimum 0,3 m față de traseele instalației de curenti tari.
- Goleirul pentru trecerea cablurilor, prin planșee sau pereți, vor fi protejate după montarea cablurilor, cu materiale care să asigure o etanșare corespunzătoare pentru evitarea propagării flăcărilor, trecerii fumului și a gazelor, astfel încât rezistența la foc a elementului de compartimentare să nu se reducă.

CASA LIFTULUI - ACOPERIS TERASA  
SCARA 1:100

Specificatie	Numele	Semnatura	Cerinta	Referat nr./data	
Verifctor				Referat de verificare .....	
Expert tehnic				Referat expertiza .....	
S. C. BAL DESIGN GROUP S R L.					Proiect nr. 8/2022
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Beneficiar : UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA	
Sef Proiect	arh. Daniela Scripcaru		1:100	Proiect : LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IMOBILITATE	D.A.L.I.
Proiectant	ing. Ciolacu G.		Format A1	INSTALATI IAI SI PLANETAJ	Presa nr. D.06
Desenat	ing. Paulet Narcis		Data 2022		