



LEGENDA	
SIMBOL	SPECIFICATIE TEHNICA
Hidrant Furtun plat tip C (ø2") L(furtun)= 20[m] Racord DN 50	Hidrant interior de incendiu Dn50, montat in cutie ingropata in grosimea peretelui, cu rama si geam dimensiuni 500x500x140; tambur echipat cu furtun plat cu racorduri legate (20ml), robinet hidrant tip C cu racord fix din aluminiu montat, teava de refulare tip "C" cu robinet (canael) si cheie racord ABC, (SR EN 671-2/2062)
—	Teava din otel zincat Dn 2"
↗	Coloana din otel zincat Dn 2"
RH...	Raza de actiune a hidrantului

Specificatie	Numele	Semnatura	Cerinta	Referat nr./data	
Verificator				Referat de verificare	
Expert tehnic				Referat expertiza	
S. C. BAL DESIGN GROUP S. R. L.				BENEFICIAR : UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA	Proiect nr. 80/2022
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Proiect : LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IMOBILITATII	D.A.L.I.
Sof Proiect	arh. Daniela Scripcariu		1:100		
Proiectat	ing. Colacu G.		Format A1	INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR	Planşa nr. H.03
Desenat	ing. Paulet Nardis		DATA 2022	PLAN ETAJ1 INSTALATII HIDRANTI	