


LEGENDA

- Conducta tur PP-R
- Conducta retur PP-R
- Radiator otel
- Coloane tur si retur agent termic

NOTA:

- Conductele de legatura dintre reteaua de distributie si corpurile de incalzire vor fi din PP-R;
- Corpurile de incalzire vor fi dotate cu robinet de tur, de retur si de aerisire;
- Conductele instalatiei de incalzire se vor monta aparent, fiind fixate cu cleme de prindere, sau mascat in ghene unde este posibil si estetic;
- Reteaua de distributie a agentului termic se va realiza din teava PP-R;
- A se citi impreuna cu planurile instalatiei de incalzire pentru o buna intelegere si corelare a traseului.
- In cazul in care pozitionarea traseelor necesita desfaceri/spargeri ale finisajelor/zidariei, acestea se vor reface.



PLAN ETAJ 3 - SCARA 1:100

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---|------------------------|
| Specificatie | Numele | Semnatura | Cerinta | Referat nr./data | |
| Verificator | | | | Referat de verificare | |
| Expert tehnic | | | | Referat expertiza | |
| S. C. BAL DESIGN GROUP S. R. L. | | | | BENEFICIAR : UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA | Proiect nr. 80/2022 |
| Specificatie | Numele | Semnatura | Scara | Proiect : LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE IMOBIL. ETH | |
| Sef Proiect | arh. Daniela Scripcariu | | 1:100 | D.A.L.I. | |
| Proiectat | ing. Paulet Narcis | | Format A1 | INSTALATII TERMICE | |
| Desenat | ing. Paulet Narcis | | DATA 2022 | PLAN ETAJ 3 | |
| | | | | Planşa nr. 1.05 | |