



ERATĂ

La caietul de sarcini atașat Invitației de participare nr. 20852 din 13.06.2023, la punctul 2. Specificații tehnice poziția 11 în loc de:

11	Corp de iluminat LED (tip Batten). Montaj: aparent. Putere: 18W. Flux luminos: 1800 lm. Temperatură culoare: 4000 K. Grad de protecție: IP65. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Ore funcționare: minim 25000. Dimensiuni (Lxlxh): 1200x46x34 mm (± 5%). Garantie min. 1 an.	buc	50
----	---	-----	----

se va citi:

11	Corp de iluminat LED (tip Batten). Montaj: aparent. Putere: 18W. Flux luminos: 2000 lm. Temperatură culoare: 4000 K. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 600x75x26 mm (± 5%). Garantie min. 1 an.	buc	50
----	--	-----	----

Astfel, termenul de depunere al ofertelor se prelungește până la data de 21.06.2023 ora 12:00. Restul cerințelor din anuntul nr. 20852/13.06.2023 rămân neschimbate.

Director - Direcția Servicii Studentești
Dr. ing. Bogdan Budeanu

Serviciul Infrastructură Campus,
Ing. Ionela Pleșcan