



Nr.



RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

referitoare la Documentația de atribuire pentru achiziția publică de
LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA CENTRUL DE COMPETENȚE DIGITALE X DIH,
DIN CADRUL PROIECTULUI „CROSS-BORDER DIGITAL INNOVATION HUB”
Achiziție directă cu Invitație de participare nr. 10301 din 25.03.2026

Solicitare clarificări:

Pentru devizul anexa - Lucrari instalatii termo-ventilare va propunem urmatoarele produse care au caracteristici cel putin echivalente cu cele solicitate astfel:

Întrebare 1

Poz 1.1 și 1.4 - VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 3.7KW — FAN COIL DAIKIN FWF04BTN (400 m³/h, 2-tevi, carcasat, comanda 0-10V) SAU ECHIVALENT OLIMPIA SPLENDID UNICO AIR 3.5

propunem : VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI NOBUS KFA 50S 5.1KW conform fisa tehnica atasata.

Răspuns 1

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 2

Poz 1.2 și 1.5 - VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 5KW — FAN COIL DAIKIN FWF04BTN (400 m³/h, 2-tevi, carcasat, comanda 0-10V) SAU ECHIVALENT OLIMPIA SPLENDID UNICO AIR 3.5

propunem : VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI NOBUS KFA 60M 7KW conform fisa tehnica atasata.

Răspuns 2

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 3

Poz 1.3 - VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 3.2KW — FAN COIL DAIKIN FWF03BTN (320 m³/h, 2-tevi, carcasat) SAU ECHIVALENT GALLETTI ESTRO ER3

propunem : VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI NOBUS KFA 40S 4.4KW conform fisa tehnica atasata.

Răspuns 3

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 4

Poz 1.7 - TERMOSTAT UNIVERSAL VENTILOCONVECTOR — HONEYWELL T6812CH (0-10V, LCD, 3 viteze, incalzire+racire, 230V) SAU ECHIVALENT SIEMENS RDF301

propunem: TERMOSTAT PROGRAMABIL PENTRU VENTILOCONVECTOARE NOBUS – MODBUS.

Răspuns 4

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 5

Poz. 3.5 - VANA CU 3 CAI 3/4" — HONEYWELL V5833A DN20 (Kvs 6.3, PN16, 110°C, bronz) CU SERVOMOTOR AMR 24V HONEYWELL/SIEMENS SAU ECHIVALENT SIEMENS VXP45.10-4





propunem : Vana cu 3 cai $\frac{3}{4}$ " – WISSE V3C+S, conform fișa tehnica atasata.

Răspuns 5

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 6

Poz 2.2 - PERDEA DE AER 1500MM, 230V/50HZ, 3 TREPTE VITEZA — REMAK AHU EUROCLIMA / TEDDINGTON CLASSIC 150 (1500mm, debit 1800 m³/h, putere 0.4kW motor) SAU ECHIVALENT BIDDLE CA2

propunem : Perdea de aer pe apa Nordstar RM-3015-S-W/Y - 1,5 m conform fișa tehnica atasata.

Răspuns 6

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 7

Poz. 2.5 - REDUCTOR DE PRESIUNE CU MANOMETRU SI FILTRU 1 1/2" — HONEYWELL D06F-11/2A (1 1/2", 1-6 bar reglabil, filtru integrat Yx666A) SAU ECHIVALENT CALEFFI 535 DN40 si Poz 2.7 - REDUCTOR DE PRESIUNE APA DN50, RACORD 2", PRESIUNE MAX 16 BAR, TEMP MAX 90°C — HONEYWELL D06F-2A SAU ECHIVALENT CALEFFI 535 DN50 PN16, CORP FONTA, MEMBRANA EPDM

propunem : REDUCTOR DE PRESIUNE ICMA de 1 1/2" si respectiv 2" conform fișe tehnice.

Răspuns 7

Se acceptă ca echivalent.

Întrebare 8

Poz. 2.6 - GIGACALORIMETRU (CONTOR ENERGIE TERMICA) DN80 — KAMSTRUP MULTICAL 403 DN80 (debit nominal 40 m³/h, clasa 2, impulsuri M-Bus) SAU ECHIVALENT LANDIS+GYR T550 DN80

propunem : CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 - HYDROSPLIT-M3 WDE-K50-R 3" AC conform fișa tehnica.

Răspuns 8

Se acceptă ca echivalent.

Responsabil implementare,
Ing. Marius Stelian Imbrea

Responsabil achiziții,
Ing. Monica-Gabriela Vlasov

